



Commune de Montcherand  
 Sur la Place 1  
**1354 Montcherand**

Epalinges, le 24.06.2019

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VD-26221

V 1



### INTRODUCTION

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Montcherand  
 Prélèvement du : inconnu  
 Date arrivée : 19.06.2019  
 Effectué par : Monsieur JOÃO ROLÃO  
 Remarque : **La date de prélèvement** n'est pas indiquée sur la fiche de prélèvement.

En absence de date de prélèvement, nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des résultats (l'analyse doit débuter dans les 24h suivant le prélèvement afin de garantir des résultats fiables).

Les résultats et les normes ci-dessous sont ainsi donnés à titre indicatif uniquement.

### ÉCHANTILLON(S)

19-80102 Eau de boisson dans le réseau de distribution  
 4280 - Montcherand, 03 - Collège, 1354 Montcherand

### RÉSULTATS D'ANALYSES

**N° d'échantillon : 19-80102**

Secteur : 4280 - Montcherand  
 Lieu de prélèvement : 03 - Collège, 1354 Montcherand  
 Dénomination spécifique : Eau de boisson dans le réseau de distribution

#### Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	26 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 109.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

LE CHIMISTE CANTONAL

P.O. 